

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,
ondsuh@mchskrsk.ru

**Красноярский край,
пгт. Большая Мурта**
(место составления акта)

“ 08 ” февраля 20 17 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта,

пер. Луговой, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 30.01.2017 № 1
подписанным главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемуртинского
районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» (КГБУ СО «Психоневрологический
интернат для детей «Родничок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” февраля 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 08 ” февраля 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте 30.01.2017 и
распоряжением о проведении проверки ознакомлен лично директор КГБУ СО
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко В.В. 30.01.2017 в 15 часов 0
минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Сухобузимского и
Большемуртинского районов по пожарному надзору Безрядин Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат
для детей «Родничок» Запеченко Виталий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): сделана запись в 15⁰⁰ часов 08.02.2017

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутству (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор

Сухобузимского и Большемуртинского районов

по пожарному надзору

Безрядин М.В.



«08» февраля 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат
для детей «Родничок»

Запеченко В.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» февраля 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Декларация пожарной безопасности декларантом – КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» подавалась, зарегистрирована 25.04.2013 № 04 210 207 ТО 00048.

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» занимает здание, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2015) расположенное по адресу: Красноярский край, Большемууртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, 1.

По функциональной пожарной опасности здание и помещения КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок», в котором расположен медицинский корпус относятся к Ф 1.1. Здание отдельностоящее, одноэтажное, II степени огнестойкости, 2004 года постройки, имеется чердачное помещение. Несущие стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетона, перегородки выполнены из кирпича. Крыша шатровая, покрыта шифером по деревянной обрешётке. Помещения оборудованы центральным (водяным) отоплением, электрическим освещением от люминесцентных светильников, естественной вентиляцией, телефонной связью, электроснабжением от трансформаторной подстанции райэлектросети. Общая площадь помещений составляет 378,8 кв. м. В данном здании следующий режим работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 часов до 17.00 часов и круглосуточный режим работы. Списочное количество работников, работающих в день составляет 11 человек, количество работников, работающих в суточном режиме составляет 6 человек.

В состав помещений входят: медицинские кабинеты, кабинеты администрации, санузлы, бытовые помещения, электрощитовая, четыре помещения изоляторов (на два койко-места каждый). Из данных помещений имеются 4 эвакуационных выхода, ведущие непосредственно наружу, три из которых шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м., один шириной в свету 0,8 м. и высотой в свету 1,9 м. Пол общего коридора отделан кафелем, стены общего коридора окрашены краской КЧ, потолок побелен известкой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и по ходу выхода из здания. Устройства на дверях позволяют свободное открывание дверей изнутри без ключа.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дистанционным выводом сигнала на пульс ЕДДС. Ремонт и обслуживание средств пожарной автоматики производится ООО ЧОП «Темучин-Ачинск» (контракт № Ф.2017.7038 от 23.01.2017). Акт испытания средств пожарной автоматики предоставлен (декабрь 2016). Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Испытание качества огнезащитной обработки произведено (протокол №558 от 29.07.2016). Приказом руководителя (№13 от 10.01.2017) назначено лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности (старшая медицинская сестра

Тимофеева Е.С.). Ответственным лицом за пожарную безопасность и руководителем пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (удостоверения №ПТМ 17520 от 02.02.2016, №ПТМ 15947 от 30.04.2015). С работниками проводится противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется инструкция, регламентирующая противопожарный режим в помещениях и действия обслуживающего персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара в дневное и ночное время. Дежурный персонал обеспечен фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 4 штуки (марки ОП-4 (З), ОУ-5). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеется план эвакуации, вывешенный на видном месте. С работниками и детьми проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников (акт от 10.02.2017). На территории имеются два пожарных гидранта (акт испытания №47 от 04.08.2016), подъезд к ним имеется, крышки ПГ очищены, имеются указатели ПГ установленного ГОСТом образца.

Главный государственный инспектор
Сухобузимского и
Большемуртинского районов
по пожарному надзору



Безрядин М.В.